



(<http://www.urso.gov.sk>)

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia 2025

Číslo transakcie: **PTSR-DRPMBM-172811**

Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: **02/27/2026**

Prepočet hodnôt: **Úspešne prebehol**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:

eGrid SK s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):

Pribinova 10, 811 09 Bratislava

IČO:

51281881

Priezvisko a meno:

JUDr. Pavel Poliak

Od:

01/01/2025

Do:

12/31/2025

Telefónne číslo:

+421 2 59208 611

E-mail:

info@egrids.sk

Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV domácnosti:	329
Počet OM na napäťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	152
Počet OM na napäťovej úrovni nad 1 kV:	0
Celkový počet OM spolu:	481

Úroveň dodržiavania kvality distribúcie elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, podaní alebo udalostí alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS	Kritérium	Miera závažnosti porušenia ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	0	1.00	4	4.00
	D ₁ D	0			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	0	1.00	5	5.00
	D ₂ D	0			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	0	1.00	4	4.00
	D ₃ D	0			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	0	1.00	7	7.00
	D ₄ D	0			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	0	1.00	8	8.00
	D ₅ D	0			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	0	1.00	8	8.00
	D ₆ D	0			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	0	1.00	5	5.00
	D ₇ D	0			

§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	0	1.00	5	5.00
	D ₈ D	0			
§ 3 písm. h)	D ₉ C	1	1.00	6	6.00
	D ₉ D	1			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	1	1.00	6	6.00
	D ₁₀ D	1			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	0	1.00	3	3.00
	D ₁₁ D	0			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	0	1.00	4	4.00
	D ₁₂ D	0			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	21	1.00	5	5.00
	D ₁₃ D	21			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	1	1.00	6	6.00
	D ₁₄ D	1			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	0	1.00	4	4.00
	D ₁₅ D	0			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	0.000	1.00	5	5.00
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	0.000	1.00	4	4.00
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	0.00000	1.00	3	3.00

§ 3 písm. p)	D ₁₉ C	0	1.00	3	3.00
	D ₁₉ D	0			
§ 3 písm. q)	D ₂₀ C	10	1.00	5	5.00
	D ₂₀ D	10			
XDXP - celková úroveň dodržiavania ŠK					100.00
Požadovaná hodnota XD					93.50

Vysvetlivky:

1. Ak subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje..
2. $D1 = D1D/D1C$ (údaje podľa tabuľky č. 5.1).
3. $.Di = DiD/DiC$; $i = 2$ až 20 (údaje DiD , DiC a Di podľa tabuľky č. 5.2)
4. $.D16 = 60/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.1; ak $SAIDIN \leq 60$, potom $D16 = 1,00$
 $D16 = 75/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $SAIDIN \leq 75$, potom $D16 = 1,00$,
 $D16 = 60/SAIDIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.3; ak $SAIDIN \leq 60$, potom $D16 = 1,00$,
 $D16 = 80/SAIDIN$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak $SAIDIN \leq 80$, potom $D16 = 1,00$
 $D17 = 1,20/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.1; ak $SAIFIN \leq 1,20$, potom $D17 = 1,00$,
 $D17 = 1,50/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $SAIFIN \leq 1,50$, potom $D17 = 1,00$,
 $D17 = 1,20/SAIFIN$ pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.3; ak $SAIFIN \leq 1,20$, potom $D17 = 1,00$,
 $D17 = 1,50/SAIFIN$ pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak $SAIFIN \leq 1,5$, potom $D17 = 1,00$,
 $D18 = 0,0005/ISS$ pre všetky distribučné sústavy; podľa § 3 písm. o) tretieho bodu; ak $ISS \leq 0,0005$, potom $D18 = 1,00$.
Údaje SAIDIN, SAIFIN a ISS sa uvádzajú podľa tabuľky č. 5.3.
5. $XD_i = D_i \times V_i$, pričom $i = 1$ až 20 .
6. $XD = \text{Suma}XD_i$, pričom $i = 1$ až 20 .
7. Hodnoty XD_i a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.